

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.

ООО "КЭС Оренбуржья"

Наименование сетевой организации

За 2022

год

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:	
		10352
1.1.	ВН (110 кВ и выше), шт.	0
1.2.	СН-1 (35 кВ), шт.	0
1.3.	СН-2 (6-20 кВ), шт.	58
1.4.	НН (до 1 кВ), шт.	10294
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi}), час.	0,02844 (план 1,30)
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi}), шт.	0,00686 (план 0,78)
4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (P_{saidi}), час.	0,04767
5	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (P_{saidi}), шт.	0,01459